Anlage 1

LEGENDE

- Gasleitungen im Abdichtungsbereich mit 3 m Sicherheitsabstand
- Entlüftungen Gas
- Beobachtungs-/Vermessungspunkte Deponie
- Baumbestand
- Baumwurzel / Biotop
- Steindegel / Biotop (mit 5 m Schutzlinie)
- Anpflanzung (umzäunt) (mit 2 m Schutzlinie)
- Zaun
- Höhenschichtlinien (von ICP übernommen) dh = 1 m
- Höhenschichtlinien (Stand Juni 2012) dh = 0,5 m
- Schattenlinie Juni
- Schattenlinie März / Oktober

LAGEPLAN

ZEICHNERISCHER TEIL
ZUM BAUANTRAG (§4 LBOVVO)

Flurstücksnummer	45461
Stadt / Gemeinde	Heidelberg
Gemarkung	Heidelberg

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster. Abweichungen gegenüber der Örtlichkeit und/oder dem Grundbuch sind möglich.
Keine Gewähr für unterirdische Leitungen und/oder Bauweise.

Ortsvergleich hat stattgefunden.

NORD

HINWEISE:

- Die Abgasleitungen wurden nachträglich übernommen. Vor Baubeginn sind durch Suchschlitze zu gewährleisten, dass die Leitungen nicht beschädigt bzw. überbaut werden. Ggf. sind die Anordnung der Module entsprechend zu ändern.
- Nach "LAGA Ad-hoc-AG "Deponietechnik" - Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 7-vl "Technische Funktionsschichten - Photovoltaik auf Deponien" vom 19.12.2011 darf das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser nicht zu Erosionen führen. Unterhalb der Tropfkanten der Module sind ab Erosionsschutz wie z.B. Jutematten vorzusehen.
- Von den Steindegeln / Biotopen sind mind. 3 m, von den Gasleitungen mind. 3 m Abstand einzuhalten.

Grundlagen:

- Höhenübersichtsaufnahme im Rangstab durch tachymetrische Geländeaufnahme vom Juni 2012
- Darstellung Bestand außerhalb des Planbereiches innerhalb der Deponie aus Plan Nr. IV-01-09 bis 14 (ICP - Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH)

Projekt:	Errichtung eines Solarparks in Heidelberg, Deponie Feilheck
Bauherr:	Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH Kurfürstenanlage 24 - 50 69115 Heidelberg
Fachplaner:	Machmeier Energy GmbH Rudolf-Diesel-Straße 5 69207 Sandhausen Telefon 06224 / 93860 Telefax 06224 / 938650 info@machmeier-energy.de
Projektverfasser:	Ingenieurbüro WEESE + ZUBER GmbH Ingenieure + Sachverständige Kurpfalzring 76, 69123 Heidelberg Telefon 06221 / 73 99 - Telefax 7 70 ae Email: info@weese-zuber.de
Planinhalt:	**LAGEPLAN ÖSTLICHER TEIL**
Maßstab:	1:500
Stand:	Bauantrag
Datum:	27.08.2012
Plan number:	HD_FEIL_EP_2011
Index:	

27.08.2012

Anlage 1 zur Drucksache: 0156/2012/IV