

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0 4 9 2 / 2 0 2 3 / B V**

Datum:  
27.12.2023

Federführung:  
Dezernat I, Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg

Beteiligung:

Betreff:

**Stadtbetriebe Heidelberg  
Erneuerung der Wasserleitungen in der Henkel-Teroson-  
Straße  
hier: Maßnahmegenehmigung**

## Beschlussvorlage

### Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.  
Letzte Aktualisierung: 29. Januar 2024

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	24.01.2024	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

*Der Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Heidelberg genehmigt die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung in der Henkel-Teroson-Straße (West) mit Gesamtkosten von 775.000 Euro.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	
• Kosten Finanzhaushalt	775.000
<b>Einnahmen:</b>	
• keine	
<b>Finanzierung:</b>	
• Ansatz in 2024/2025	515.000
• Deckungskreis Investitionsprogramm	260.000
<b>Folgekosten:</b>	
• keine	

**Zusammenfassung der Begründung:**

Die Wasserversorgungsleitungen in der Henkel-Teroson-Straße (West) sind erneuerungsbedürftig und sollen erneuert werden.

## **Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.01.2024**

**Ergebnis:** einstimmig beschlossen

## Begründung:

Im Zuge der geplanten Straßenerneuerung Henkel-Teroson-Straße (West) des Tiefbauamtes soll auf einer Länge von etwa 280 m die Wasserversorgungsleitung DN 400 der Stadtbetriebe Heidelberg erneuert werden. Die Leitung wurde im Jahr 1957 verlegt und besteht aus der Materialklasse Grauguss. Sie ist erneuerungsbedürftig. Die Erneuerung erfolgt im offenen Verfahren im Gehwegbereich. Gleichzeitig werden mehrere Wasserhausanschlüsse erneuert. Wir verweisen auf die Vorlage des Tiefbauamtes (0418/2023/BV) welche im Zuge der Maßnahme der Stadtbetriebe Heidelberg die Henkel-Teroson-Straße erneuert.

## Kostenaufteilung:

Position:	Bezeichnung:	Währung:	Einzelbetrag:	Währung:	Gesamtbetrag einzelne Positionen:
<b>1</b>	<b>Erneuerung Wasserversorgungsleitung</b>		<b>circa</b>	<b>€</b>	<b>775.000</b>
1.1	Erneuerung	€	660.000		
1.2	Hausanschlüsse		15.000		
1.3	Unvorhergesehenes		100.000		
	<b>Insgesamt</b>			<b>€</b>	<b>775.000</b>

Um Zustimmung wird gebeten.

## Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

### 1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nicht betroffen

### 2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet  
Prof. Dr. Eckart Würzner